

KONTROLLPLAN – Installation av eldstad/röckanal
Boverkets nya byggregler (gäller från 1 juli 2025) - 10 kap 6 § plan- och bygglagen

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls.

Observera att du ska signera kontrollplanen när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.

Fastighetsbeteckning	Sökande/byggherre
E-post	Telefon

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar

Dessa kolumner fylls i under installationen

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)*	Datum	Signatur	Eventuell anmärkning
Underlagets bärförmåga och brandmotstånd	Egenkontroll	Okulär/ Mätning	BFS 2024:7 4 kap 3 & 13 §§			
Eldstad, rök- och avgaskanalers utformning och avstånd till brännbara byggnadsdelar	Egenkontroll	Okulär/ Mätning	BFS 2024:7 4 kap 8 & 9 §§			
Skydd mot brandspridning nedåt och antändning av golv, eldstadsplan	Egenkontroll	Okulär/ Mätning	BFS 2024:7 4 kap 10 §			
Skorstenens utformning. Rök- och avgaskanaler	Egenkontroll	Okulär/ Mätning	BFS 2024:7 4 kap 14 & 18 §§ BFS 2024:8 9 kap 4 §			
Utsläpp av förbränningsgaser till omgivningen	Egenkontroll	Prestanda-deklaration	BFS 2024:8 9 kap 3 §			
Godkänt sakkunnighetsintyg (besiktningsprotokoll) från skorstens-fejartekniker eller motsvarande, avseende brandskyddskontroll av eldstad eller röckanal, inklusive tillträdesanordningar på tak	Skorstens-fejartekniker	Besiktning	Besiktnings-protokollet ska insändas			

*) Förkortning BFS = Boverkets författningssamling. Boverkets nya byggregler finns på Boverkets webbsida.

Denna del fylls i först när du begär slutbesked

Ansökan om slutbesked

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav uppfyllts

Datum	Underskrift av byggherre/sökande	Namnförtydligande byggherre/sökande
-------	----------------------------------	-------------------------------------