

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Thomas Törnros/ Elin Dagerhamn

Till Tekniska nämnden

Dnr TN 2021/0188

Datum 2022-02-02

Svar på medborgarförslag 14 2021 - Minska följder av bräddning i Sätterfjärden

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit 2021-06-06 med önskemål om anläggande av vattenpark för rening av avloppsvatten när bräddning av avloppsvatten inträffar. Förvaltningen anser att förslaget ska avslås då platsen inte skulle fungera som bräddmagasin för pumpstationen vid Fiskartorpet.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta

Att medborgarförslag 14/2021 avslås med hänvisning till att platsen inte fungerar som bräddmagasin för pumpstationen vid Fiskartorpet då nivåer och avstånd inte stämmer.

Bakgrund

I medborgarförslaget skriver förslagsställaren om att bräddning av avloppsvatten ut i Sätterfjärden inträffar nästan varje år. För att minska dessa problem föreslås att en vattenpark byggs på den kommunägda fastigheten Tuna 7:21. Denna fungerar då som buffert mot bräddning och motsvarande finns på andra sidan av Sätterfjärden för dagvatten.

Förvaltningens slutsatser

I kommunens planering av förbättringar av parker finns ett förslagsunderlag att detaljplanelagd parkyta på fastigheten Tuna 7:21 utvecklas till en attraktiv mindre park med vattenkontakt samt med funktion av fördröjning och rening av dagvatten.

Däremot är platsen inte lämplig för hantering av spillvatten eller avloppsvatten. Platsen kan inte fungera som bräddmagasin för pumpstationen vid Fiskartorpet då nivåer och avstånd inte stämmer. Reservkraft har nyligen installerats i pumpstationen vid Fiskartorpet. Elavbrott har varit den största källan till bräddningar från pumpstationen.

I samband med utveckling av Åkersberga centrum kommer spillvattenflödena minska då stora mängder kommer ledas om via andra ledningar.

Bilagor

1. Medborgarförslag 14/2021 – Minska följder av breddning i Sätterfjärden

Tjänsteutlåtande

Per-Olof Kroon
Bitr. Samhällsbyggnadschef

Daniel Jäderland
Tf. Infrastruktur- och anläggningschef

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Miljö och hälsoskyddsnämnden

Digitala Signaturer