

Från: [Eva Anderling](#)
Till: [Eva Anderling](#)
Ärende: Medborgarförslag nr 25/2022 – Installera kolfilterinsatser i brunnarna
Datum: den 23 mars 2026 16:11:10

Från: Ulf Kjellberg <Ulf.Kjellberg@roslagsvatten.se>
Skickat: den 12 februari 2026 16:19
Till: Eva Anderling <eva.anderling@osteraker.se>
Ämne: VB: Medborgarförslag nr 25/2022 – Installera kolfilterinsatser i brunnarna

Här kommer nu ytterligare ett svar gällande de två medborgarförslag som inkom till kommunen under 2022 gällande lukt från brunnar längs Trälhavsvägen.

Medborgarförslag 25/2022

Den utredning som gjordes under 2022 – 2023 gav resultatet att den lukt som kunde kännas till och från intill brunnarna på Trälhavsvägen kom från själva reningsverket. När vindarna blåste mot brunnarna och när lukt från verket var hög kunde man konstatera en dålig lukt intill brunnarna. Beslutet blev att lämna brunnarna oförändrade.

Under 2025 kom det in nya uppgifter på att lukt kom från de aktuella brunnarna. Nu gick det att påvisa att brunnarna var upphovet till problemet.

Idag är brunnarna ombyggda med tätslutande lock. Med det anser vi att problemet är löst.

Mvh/Ulf Kjellberg